



452320, г. Дюртюли, ул. Матросова, 3/1
тел.: (34787) 2-37-35, факс 2-37-35, 2-33-13

452320, Дүртөйле қ, Матросова урамы, 3/1
тел.: (34787) 2-37-35, факс 2-37-35, 2-33-13

e-mail: d.voda@mail.ru, web: www.durtulivodokanal.ru

ИНН 0260006195 КПП 026001001 ОКПО 48865324 ОГРН 1020201754396

Сведения о качестве питьевой воды в г. Дюртюли за II квартал 2026 г.

№	Показатели	Ед. измер.	Нормативы СанПиН 1.2.3685-21	Средний результат	Количес т отклонен
1	2	3	4	5	6
1. Органолептические показатели					
1	Запах при 20 °С	балл	2	0	0
2	Запах при 60 °С	балл	2	0	0
3	Привкус	балл	2	0	0
4	Цветность	град.	20	<5	0
5	Мутность	ЕМФ	2,6	<1,0	0
2. Обобщенные показатели					
6	Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	5,0	0,73	0
7	Жесткость общая	⁰ Ж	7,0	5,9	0
8	Водородный показатель	ед.рН	6-9	7,3	0
9	Общая минерализация	мг/дм ³	1000	321	0
10	Фенол	мг/дм ³	0,25/0,001	<0,001	0
11	АПАВ	мг/дм ³	0,5	<0,025	0
12	Нефтепродукты	мг/дм ³	0,1	<0,05	0
3. Неорганические вещества					
13	Нитраты	мг/дм ³	45	<0,1	0
14	Нитриты	мг/дм ³	3,3	<0,003	0
15	Хлорид-ион	мг/дм ³	350	60	0
16	Сульфат-ион	мг/дм ³	500	152	0
17	Аммиак и ион аммония (суммарно)	мг/дм ³	1,5	<0,1	0
18	Железо	мг/дм ³	0,3	<0,1	0
19	Фторид-ион	мг/дм ³	1,2-1,5	0,24	0
20	Марганец	мг/дм ³	0,1	<0,1	0
21	Алюминий	мг/дм ³	0,2	<0,01	0
22	Кадмий	мг/дм ³	0,001	<0,0001	0
23	Медь	мг/дм ³	1,0	<0,1	0
24	Барий	мг/дм ³	0,7	0,116	0
25	Молибден	мг/дм ³	0,07	0,0032	0
26	Никель	мг/дм ³	0,02	<0,005	0
27	Свинец	мг/дм ³	0,01	<0,002	0
28	Мышьяк	мг/дм ³	0,05	<0,01	0
29	Цинк	мг/дм ³	1,0	<0,04	0
30	Ртуть	мкг/л	0,5	<0,01	0
31	Бериллий	мг/дм ³	0,0002	<0,0001	0

32	Селен	мг/дм ³	0,1	<0,1	0
33	α -ГХЦГ (линдан)	мкг/дм ³	2	<0,1	0
34	ДДТ	мкг/дм ³	100	<0,1	0
35	Хром общий	мг/дм ³	0,05	<0,002	0
36	Цианиды	мг/дм ³	0,07	<0,01	0
37	Бор	мг/дм ³	0,5	<0,1	0
38	Стронций	мг/дм ³	7,0	0,90	0
39	Бенз(а)пирен	мкг/дм ³	0,01	<0,0005	0
40	2,4-Д-Дихлорфеноксиуксусная кислота	мг/дм ³	0,0002	<0,0002	0
4. Микробиологические показатели					
41	Общее микробное число	КОЕ/1мл	не более 50	3	0
42	Общие колиформные бактерии	КОЕ/ 100 мл	отсутствие	отсутствует	0
43	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/ 100 мл	отсутствие	отсутствует	0
44	E.coli	КОЕ/ 100 см ³	отсутствие	отсутствует	0
45	Энтерококки	КОЕ/ 100 см ³	отсутствие	отсутствует	0
46	Колифаги	БОЕ в 100 мл	отсутствие	отсутствует	0

Специалист по эксплуатации водозаборных сооружений



Ахмадуллина А.З.